



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Орган по сертификации «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32437.04.ЛБК0.ОС04 от 24.08.2023

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.32437.04.ЛБК0.ОС04.00521**

(номер сертификата соответствия)

00424

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ»
Адрес: 111675, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ, УЛ.СВЯТООЗЕРСКАЯ, Д. 32, ПОМЕЩ. VII.
ИНН КПП: 5012092260 / 772001001
Тел.: 8 (495) 201-64-95, email: info@meddveri.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ»
Адрес: 111675, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ, УЛ.СВЯТООЗЕРСКАЯ, Д. 32, ПОМЕЩ. VII.
ИНН КПП: 5012092260 / 772001001
Тел.: 8 (495) 201-64-95, email: info@meddveri.ru.
ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Адрес: 129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 102 к. 1, помещ. 6/8. ОГРН 1237700560701
Тел. +7 (499) 130-42-51, E-mail: info@sertst.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32437.04.ЛБК0.ОС04 до 23.08.2026г

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия полимерные из антипирированного пластика, окрашенные в массу, для внутренней отделки: листы, отбойные доски, молдинги, угловые накладки, листовые стеновые и дверные покрытия, элементы защиты дверных коробок и торцов. Торговой марки SPI, выпускаемые по ТУ 22.29.29-015-03440354-2024 «Изделия полимерные для внутренней отделки. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Класс пожарной опасности КМ1.
Показатели пожарной опасности:
Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94, В1 трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, Т2 умеренноопасные ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, РП1 слабо распространяющие пламя по поверхности по ГОСТ Р 51032-97.
Протокол испытаний №*00521/ЕМ-24 от 28.01.2025, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», № ССТБ RU. 28ПБ04 до 23.08.2026.

ОКПД2
22.29.29.190

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.01.2025 по 27.01.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.

