

«Промснаб»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Промснаб»

(ИЛ ООО «Промснаб»)

ОГРН: 1247700481060

115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский,
ул Кожевническая, 16 / строение 4, помещ 3/1

Телефон: 89252210539

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ11

выдан 15 августа 2024 года № 11
действителен до 14 августа 2027 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Промснаб»

Д.Н. Обрецов

"24" декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ11-54591

Объект:

**Двери деревянные и комбинированные
внутренние однопольные, тип ДДГ SPI®-0.6**

2024 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного
согласия испытательной лаборатории ООО «Промснаб» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ: Двери деревянные и комбинированные внутренние однопольные, тип ДДГ SPI®-0.6

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ» (ООО «РОСТТЕХПРОМ»). Адрес: 111675, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ, УЛ СВЯТООЗЕРСКАЯ, Д. 32, ПОМЕЩ. VII. ОГРН: 1165012052171, ИНН: 5012092260, телефон: +7(495)201-64-95, адрес электронной почты: info@meddveri.ru

Анализ проведен в соответствии с требованиями с ТУ 16.23.11-006-03440354-2018

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Промснаб» 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая, 16 / строение 4, помещ 3/1 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Двери деревянные и комбинированные внутренние однопольные, тип ДДГ SPI®-0.6

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ» (ООО «РОСТТЕХПРОМ»). Адрес производства: 142452, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, пос. Зеленый, ул. Школьная, д.2, стр. 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Испытание	Нагрузка	Значение нагрузки для класса прочности	Метод анализа	Результат анализа
1	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н не менее	800	ТУ 16.23.11-006-03440354-2018	Соответствует
2	Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна Н не менее	300	ТУ 16.23.11-006-03440354-2018	Соответствует
3	Удар мягким и тяжелым телом, Дж, не менее	120	ТУ 16.23.11-006-03440354-2018	Соответствует
4	Удар твердым телом, Дж, не менее	5	ТУ 16.23.11-006-03440354-2018	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ: Двери деревянные и комбинированные внутренние однопольные, тип ДДГ SPI®-0.6, в соответствии с ТУ 16.23.11-006-03440354-2018, результаты анализа технической документации отражены в таблице



Исполнители: _____ А.А. Зимов