

«Промснаб»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Промснаб»
(ИЛ ООО «Промснаб»)
ОГРН 1247700481060

115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ
Даниловский, ул Кожевническая, 16 / строение 4, помещ
3/1

Телефон: 89252210539
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ11

выдан 15 августа 2024 года № 11
действителен до 14 августа 2027 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО

«Промснаб»

Д.Н. Обрецов

"09" декабря 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ11-53098

Объект:

**Блоки дверные деревянные однопольные,
остекленные, с порогом, торговой марки
SPI®: ДДГ1-SPI®pvc, облицованные SPI-
polymer пвх.**

2024 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного
согласия испытательной лаборатории ООО «Промснаб» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ: Блоки дверные деревянные однопольные, остекленные, с порогом, торговой марки SPI®: ДДГ1-SPI®pvc, облицованные SPI-polymer пвх.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ» (ООО «РОСТТЕХПРОМ»). Юридический и фактический адрес: 111675, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ, УЛ СВЯТООЗЕРСКАЯ, Д. 32, ПОМЕЩ. VII.

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-2016, ТУ 16.23.11-010-03440354-2018.

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Промснаб» 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая, 16 / строение 4, помещ 3/1 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Блоки дверные деревянные однопольные, остекленные, с порогом, торговой марки SPI®: ДДГ1-SPI®pvc, облицованные SPI-polymer пвх.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ» (ООО «РОСТТЕХПРОМ»). Адрес места нахождения производства и осуществления деятельности: 142452, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, пос. Зеленый, ул. Школьная, д.2,
стр. 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование	Метод испытаний	Результаты испытаний
Полотна дверей типа Г и О должны изготавливаться из калиброванного по толщине МДФ со сплошным заполнением бумажными сотами или пенопластом.	ГОСТ 6629-88	Соответствует
Вертикальные бруски рамки полотна двери типа Г и О должны иметь ширину не менее 75 мм. Допускается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей 5-6 мм, ширина 3-4 мм.	ГОСТ 6629-88	Соответствует
На нижней части полотен дверей типа Г и О общественных зданий по требованию потребителя крепят с обеих сторон полосы из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3-2,5 мм по ГОСТ 9590*, сверхтвердых ДВП толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598, листового алюминия или окрашенной тонколистовой стали. Ширина накладок 220 мм.	ГОСТ 6629-88	Соответствует

№ п/п	Наименование отклонений	Величины отклонений, мм.	Метод анализа	Результат анализа
1	Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах не более	+ 2	ГОСТ 475-2016	Соответствует
	Для изделий высшей категории качества не более	+ 1,5	ГОСТ 475-2016	Соответствует
2	Отклонения внешних размеров полотен по ширине	-2,0	ГОСТ 475-2016	Соответствует
	по высоте	-2,5	ГОСТ 475-2016	Соответствует
3	Отклонения дверных полотен от плоскостности не должно превышать по высоте, ширине, диагонали	2	ГОСТ 475-2016	Соответствует
4	Отклонения от перпендикулярности дверных полотен не должно превышать на метр	2	ГОСТ 475-2016	Соответствует

№ п/п	Наименование дефектов и пороков по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков и дефектов обработки древесины в деталях			Результат анализа
		Заделок, планок, нащельников	Каркасов, полотен, дверей	Коробок	
1.	Сучки здоровые, сросшиеся, частично сросшиеся	Не допускаются размером в долях ширины пласти (числитель) - кромки (знаменатель) более			Соответствует
		1/4-1/3	1/3-1/2	1/2-2/3	Соответствует
		Число на любом 1м. пласти или кромки не должно превышать 4 шт.			Соответствует
		На не лицевых поверхностях число сучков не ограничивается			Соответствует
	Несросшиеся, выпадающие несросшиеся, загнившие, гнилые, табачные, темные здоровые, здоровые с трещинами	Не допускаются	Не допускаются размером более 20 мм. В общем числе учитываемых здоровых сучков		Соответствует
2	Трещины		Не допускаются шириной более		Соответствует

			2 мм.	2 мм., а на не лицевых поверхностях 4 мм.	Соответствует
			Глубиной в долях ширины или толщины		Соответствует
			1/4	1/3	Соответствует
			Общей длиной в долях длины детали		Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ:
Блоки дверные деревянные однопанельные, остекленные, с порогом,
торговой марки SPI®: ДДГ1-SPI®pvc, облицованные SPI-polymer пвх, в
соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-2016, ТУ
16.23.11-010-03440354-2018, результаты анализа отражены в таблице.

Исполнители: _____ А.А.Зимов

